



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области
ул. Оборонная, д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662
Тел/факс: 640-05-65, сайт: www.47.mchs.gov.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Северная, 43 ПЧ
Тел: 8 (813) 71 9-40-40
e-mail: ondgatchina@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Ленинградская область,
г. Гатчина,
ул. Северная, 43 ПЧ
(место составления акта)

«27» ноября 2020 г
10 часов 00 минут
(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности
№ 2-9-73-198

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Гатчинского района по пожарному надзору Егорова Антона Владимировича от 26 октября 2020 года № 2-9-73-198 была

(вкл. документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проведена плановая проверка здания общеобразовательного учреждения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, Майский пр., д. 39

(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Наименование правообладателя (-ей) объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВЫРИЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1", ИНН 4719016014, юридический адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Вырица, ул. Ефимова, д. 14

(наименование правообладателей объекта защиты - юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-их) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса)

Даты и время проведения проверки:

«09» ноября 2020г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

«27» ноября 2020г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 2 часа

(рабочих дней, часов)

Акт составлен: ОНДиПР Гатчинского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены: 26 «октября» 2020г 11 час. 00 мин.
09 «ноября» 2020г 11 час. 00 мин. (дата начала проверки)

Трошкова Наталья Сергеевна, директор

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

« » г. №

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку:

Коновалова Татьяна Алексеевна инспектор ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области – государственный инспектор Гатчинского района Ленинградской области по пожарному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(ие) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций

При проведении проверки присутствовали: директор Промсвязьбанк П.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы - правообладателя объекта защиты;

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен
(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности:

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):
нарушений не выявлено

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний) :

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств:

(указывается наименование применяемого технического средств, модель, марка)

Прилагаемые к акту документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз не проводились.
4. Фототаблица: фотосъемка не проводилась.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: нет.
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности:
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора)
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: проверочный лист от 27.11.2020

Подписи лиц, проводивших проверку:

инспектор ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области Коновалова Татьяна Алексеевна – государственный инспектор Гатчинского района Ленинградской области по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего (их) проверку)



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Алексеева Татьяна Сергеевна, директор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 27 » ноября 20 20 г.

Алексеева
(Подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)